



# EC CERTIFICATE

за "ЕО Изследване на проекта - Модул В1"  
"EC Design Examination - Module B1"  
№: 1837-PED-0153

Име и адрес на производителя:  
Manufacturer's  
Company name and address:

"МАТ" ООД - Гарова промишлена зона-  
гр. Разград

Описание на проекта:  
Description of the design:

Котел водогреен стоманен на твърдо  
гориво, тип BW-C/A 25;35;45;55;75;95;115  
Hot water steel boiler solid fuel, series (type)  
BW-C/A 25;35;45;55;75;95;115

Допустимо работно налягане (bar):  
Max. admissible operat. pressure (bar):

3,0

Макс. работна температура (°C):  
Maximal operating temperature (°C):

90

Доклад №:  
Conformity Report №:

156/14.07.2015

С този сертификат, "ИТЕМ-Консулт" ЕООД удостоверява, че след проведено изследване по процедура "ЕО Изследване на проекта - Модул В1", проекта на съоръжението под налягане "Котел водогреен стоманен на твърдо гориво, тип BW-C/A 25;35;45;55;75;95;115" отговаря на приложимите за него съществени изисквания, посочени в т. 2.10, 2.11, 3.4, 5 (а) и 5 (d) от приложение I на Директива 97/23/ЕС въведена с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане.

The "ITEM-Consult" Ltd confirms that after carried out examination on procedure „EC Design Examination - Module B1“, the design of pressure equipment "Hot water steel boiler solid fuel, series (type) BW-C/A 25;35;45;55;75;95;115", fulfill the essential safety requirements specified in p. 2.10, 2.11, 3.4, 5 (a) and 5 (d) from Annex I of Directive 97/23/EC, introduced by "Regulation of essential requirements and conformity assessment of pressure equipments".

Условия на валидност: До настъпване на изменения в проектите  
Validity: Until any design alternation

София 21.07.2015.  
Sofia, Bulgaria  
(Място и дата на издаване)  
(Place and date of issue)

Ръководител Нотифициран орган/  
Head of the Notified Body:



(инж. А.Миланов)  
(Eng .A.Миланов)